



- ### Legende
- (Abstände sind bemessen ab Mastfußmitte)
- Infrastruktur und sonstige Schutzbereiche**
- Klassifizierte Straßen mit harter Tabuzone - 95 m Schutzabstand
  - Militärisches Sperrgebiet  
harte Tabuzone - Gebietsfläche und Schutzbereich
  - Betriebsgelände Storaq Etzel mit harter Tabuzone - 200 m Schutzabstand  
weicher Tabuzone - 900 m Schutzabstand
  - Richtfunktrassen  
Bundeswehr - harte Tabuzone 100 m Schutzabstand  
Polizei - harte Tabuzone 30 m Schutzabstand
  - Hochspannungleitung 110 kV mit harter Tabuzone - 235 m Schutzabstand
  - Bodenabbau mit harter Tabuzone - Gebietsfläche
- Sondergebiet Windenergie
- Gemeindegrenze

Referenzanlage: Gesamthöhe 200 m, Rotor Ø 150 (Radius 75 m)

AUFTRAGGEBER:	<b>GEMEINDE FRIEDBURG</b>	
PROJEKT:	<b>Standortuntersuchung für Windenergieanlagen</b>	
NR: 12197		
<b>3</b>	<b>Harte Ausschlussflächen und Schutzabstände zu Infrastruktur und sonstigen Schutzbereichen</b>	MASSSTAB: 1:25.000
BEARBEITUNG:	 Thalen Consult GmbH Uwaldstraße 39 26384 Neuenburg Tel. 04452 916-0 Fax 04452 916-101 info@thalen.de	DATUM: 17.08.2023 GEZEICHNET: G. GALTS BEARBEITET: E. WAMBOLDT PROJEKT-ING.: R. BOTTENBRUCH